

(Directives 2009/142/CE « Appareils à gaz » et 92/42/CE « Rendement des chaudières »)
(« Gas appliances » 2009/142/EC and 92/42/EC « Boilers efficiency » Directives)

Numéro : **1312CR6115**

CERTIGAZ, après examen et vérifications, certifie que l'appareil :
CERTIGAZ, after examination and verifications, certifies that the appliance :

- Fabricant :
Manufacturer :

GUILLOT INDUSTRIE
Route de Fleurville - BP 55
F-01190 PONT DE VAUX

- Marque commerciale et modèle(s) :
Trade mark and model(s) :

| ATLANTIC GUILLOT |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ➤ VARFREE 35 – VARFREE 40 - VARFREE 60 ➤ VARFREE 70 – VARFREE 80 - VARFREE 100 ➤ VARFREE 120 |

| YGNIS |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ➤ VARFREE 35 – VARFREE 40 - VARFREE 60 ➤ VARFREE 70 – VARFREE 80 - VARFREE 100 ➤ VARFREE 115 - VARFREE 120 |

| HAMWORTHY |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ➤ STRATTON MK2 S2-40 - STRATTON MK2 S2-60 ➤ STRATTON MK2 S2-70 - STRATTON MK2 S2-80 ➤ STRATTON MK2 S2-100 - STRATTON MK2 S2-120 |

- Genre de l'appareil :
Kind of the appliance :

CHAUDIERE A CONDENSATION

- Désignation du type :
Type designation :

VARFREE 60

| Pays de destination Destination countries | Pressions (mbar) Pressures (mbar) | Catégories Categories |
|--|--------------------------------------|--------------------------|
| BE | 20/25 | I2E(S)(*) |
| BE | 20/25 | I2E(R) |
| FR | 20/25 ; 37 | II2Esi3P(**) |
| FR | 20/25 | I2Esi |
| LU | 20 | I2E |
| CH-CZ-ES-GB- GR IT-IE-AT-LT-PT-RO- SI-SK | 20 ; 37 | II2H3P(**) |
| CH-CZ-ES-GB- GR - HU IT-IE-AT-LT-PT-RO- SI-SK | 20 | I2H |
| TR-DK-EE-FI-LV-NO-SE | 20 | I2H |

est conforme aux exigences essentielles des directives « Appareils à gaz » 2009/142/CE et « Rendement des chaudières » 92/42/CE.

is in conformity with essential requirements of 2009/142/EC « Gas appliances » and 92/42/EC « Boiler efficiency » directives.

(*) Catégorie I2E(S) pour les modèles 35 - 40 - 60

(**) Catégorie double disponible pour les modèles 35 - 40 - 60 - 70 - 80 - 100

Toute reproduction de ce certificat doit l'être dans son intégralité. Reproduction of this certificate must be in full. 1/1

Le Directeur Général

Neuilly, le 11 mai 2016

Vincent DELARUE